



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672007

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
CJX2-09,CJX2-12,CJX2-09N,CJX2-12N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:20A;型号
详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672007

证书附页：第 1 页 共 2 页

CJX2-09,CJX2-12,CJX2-09N,CJX2-12N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:20A;

CJX2-09:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/20A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/9A,AC660V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/3.5A,AC660V/1.5A;

CJX2-09N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/3.5A,AC660V/1.5A;

CJX2-12:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/20A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/12A,AC660V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/5A,AC660V/2A;

CJX2-12N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/5A,AC660V/2A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;

DC24V,48V,110V,220V;

外壳防护等级：IP20;

极数：3P;

配用的辅助触头（本体）：

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672007

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

CJ X 2- 09 □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① CJ: 交流接触器

② X: 小型

③ 2: 设计序号

④ 09: 在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流

⑤ □: 触头种类和数量:

“10”表示带有一常开辅助触头; “01”表示带有一常闭辅助触头;

“004”表示主触头为 4 常开; “008”表示主触头为 2 常开 2 常闭

⑥ □: 常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器

⑦ □: 交流线圈控制: 省略不写 Z: 直流线圈控制

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司