



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0307-4589267

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: TGM3E-630L、TGM3E-630M、TGM3E-630H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司  
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2024CCC0307-4589267</p> <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TGM3E-630L、TGM3E-630M、TGM3E-630H</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 19 台+20 个附件</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2024-10-30</p> <p>完成日期: 2024-11-22</p>	<p>委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGM3E-630L、TGM3E-630M、TGM3E-630H;</p> <p>Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;</p> <p>Ui: 1000V; Uimp: 12kV;</p> <p>In:</p> <p>630A (I<sub>R</sub>: 250A、280A、315A、350A、375A、400A、450A、500A、560A、630A 分档可调);</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz;</p> <p>Ics: AC380/400/415V: 50kA (L 型), 70kA (M 型), 70kA (H 型);</p> <p>AC660/690V: 20kA (L 型), 20kA (M 型), 20kA (H 型);</p> <p>Icu: AC380/400/415V: 50kA (L 型), 70kA (M 型), 100kA (H 型);</p> <p>AC660/690V: 20kA (L 型), 20kA (M 型), 30kA (H 型);</p> <p>Icw: 8kA/1s (L 型), 10kA/1s (M 型), 10kA/1s (H 型);</p> <p>选择性类别: B 类; 脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 10, 20, 30;</p> <p>极数: 3P; 产品适用于隔离;</p> <p>配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 3A;</p> <p>AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;</p> <p>符合附录 N 的电子附件:</p> <p>欠压脱扣器 QT: Us: AC220/230V、AC380/400V;</p> <p>电动操作机构 CD2: Us: AC220/230V、AC380/400V;</p>	
<p>主检: 姜泽炜 签名:  日期: 2024-12-03</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-12-03</p>	
<p>签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-12-03</p>	
<p>备注:</p>	